



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

REÇU LE 03 JUIL. 2017



STS 0176

Commune de Saint-Prex
Chemin du Glapin 22
1162 St-Prex

Epalinges, le 22.06.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1631

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Prex

Prélèvement du : 13.06.2017 Effectué par : Monsieur Ernesto CARRILLO

Date arrivée : 14.06.2017

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-8182 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-Saint-Prex
Lieu de prélèvement : Fontaine de l'Eglise catholique

Prélèvement : 13.06.2017

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	63	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-8186 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-Saint-Prex
Lieu de prélèvement : Fontaine Cheminet

Prélèvement : 13.06.2017

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	94	max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Département du territoire et de l'environnement - SCAV

www.vd.ch/scav - Tél.: +41 21 316 43 43 - Fax: +41 21 316 43 00 - info.scav@vd.ch

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 198.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.