



REÇU LE 01 NOV. 2017

Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 0176

Commune de Saint-Prex
Chemin du Glapin 22
1162 St-Prex

Epalinges, le 26.10.2017

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 17-VD-1651

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Prex
Prélèvement du : 17.10.2017 Effectué par : Monsieur Ernesto CARRILLO Date arrivée : 19.10.2017

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 17-8258 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Saint-Prex
Lieu de prélèvement : Fontaine Cheminet

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	T : max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale
T: Valeur de tolérance

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 17-8262 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Saint-Prex
Lieu de prélèvement : Fontaine de l'Eglise catholique

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	1	T : max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale
T: Valeur de tolérance

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 208.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.