



Commune de Saint-Prex
Chemin du Glapin 22
1162 St-Prex

Epalinges, le 15.02.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-5041

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Prex
Prélèvement du : 05.02.2019
Date arrivée : 06.02.2019
Effectué par : Monsieur Ernesto CARRILLO

ÉCHANTILLON(S)

19-18352	Eau de boisson dans le réseau de distribution R - Réservoir, R2 - Réservoir de l'Épine	Conforme
19-18367	Eau de boisson dans le réseau de distribution pp - pp-Saint-Prex, P01 - Puits de Saint-Prex - Robinet, Avenue de Taillecou 9, 1162 St-Prex	Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-18352

Secteur : R - Réservoir
Lieu de prélèvement : R2 - Réservoir de l'Épine, Prélèvement du : 05.02.2019
Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	11 UFC/ml	max. 300	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 19-18367

Secteur : pp - pp-Saint-Prex Prélèvement du : 05.02.2019
Lieu de prélèvement : P01 - Puits de Saint-Prex - Robinet, Avenue de Taillecou 9, 1162 St-Prex
Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	0 UFC/ml	max. 300	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 208.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

