



Office de la consommation
 Qualité et distribution de l'eau
 Chemin des Boveresses 155
 CH - 1066 Epalinges



STS 0176

Commune de Saint-Prex
 Chemin de Penguey 1a
1162 St-Prex

Epalinges, le 21.10.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-43478

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Prex
 Prélèvement du : 15.10.2019
 Date arrivée : 16.10.2019
 Effectué par : Monsieur Ernesto CARRILLO

ÉCHANTILLON(S)

19-117342	Eau de fontaine publique F - Fontaine de Saint-Prex, F02 - Fontaine, Le Cheminet, 1162 St-Prex	Conforme
19-117421	Eau potable dans le réseau de distribution ST/P - Stations de traitement et de pompage de Saint-Prex, SP2.01 - Station de pompage, Avenue de Taillecou 9, 1162 St-Prex	Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-117342

Prélèvement du : 15.10.2019
 Secteur : F - Fontaine de Saint-Prex
 Lieu de prélèvement : F02 - Fontaine, Le Cheminet, 1162 St-Prex
 Dénomination spécifique : Eau de fontaine publique

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	5 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° de dossier : 19-VD-43478 V 1

N° d'échantillon : 19-117421

Prélèvement du : 15.10.2019
 Secteur : ST/P - Stations de traitement et de pompage de Saint-Prex
 Lieu de prélèvement : SP2.01 - Station de pompage, Avenue de Taillecou 9, 1162 St-Prex
 Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	12 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 208.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.


 LE CHIMISTE CANTONAL