

**Communication de la Municipalité au Conseil communal
du 26 août 2026**

Communication n° 28/08.2026

Objet: conséquences des intempéries du 15 juillet sur le fonctionnement de la STEPi

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Municipalité tient à vous apporter des informations sur les conséquences des intempéries du 15 juillet dernier sur la station d'épuration des eaux du Coulet (STEPi).

Les violentes rafales de vent ont abattu de nombreux arbres, endommageant les clôtures et projetant des branches de taille importante dans la cour. Le bâtiment principal et les installations extérieures de la STEPi n'ont toutefois pas été touchés.

Toutefois, suite à des coupures de courant, certaines installations ont néanmoins été endommagées. Le traitement des boues a notamment été affecté, avec la mise hors service du système de centrifugation. Ne pouvant plus être incinérées sans cette étape de traitement, les boues ont dû être provisoirement acheminées par camions à la STEP de Rolle pendant plusieurs jours.

Dans l'attente de recevoir les pièces de rechange et pouvoir effectuer les réparations nécessaires, une unité mobile de déshydratation des boues a été installée dans la cour de la STEPi. Cette installation fonctionnera jusqu'à la remise en fonction de la centrifugeuse qui devrait intervenir lors de la première semaine de septembre.

Cet évènement est symptomatique de l'ancienneté de notre station d'épuration qui nécessitera des investissements dans les mois et années à venir, dans l'attente d'un projet de modernisation et de remise à niveau technique de nos infrastructures d'évacuation et de traitement des eaux usées.

La Municipalité remercie toute l'équipe responsable de l'exploitation de la STEPi pour sa réactivité, ainsi que tous les riverains et les usagers de la plage du Coulet pour leur compréhension quant aux nuisances que cet évènement a occasionnées.

La Municipalité

Saint-Prex, le 26 août 2026/AG – 101.02.03

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Sylvain Rodriguez, municipal, au 079 524 92 82